

УТВЕРЖДАЮ

Председатель межведомственной
комиссии по вопросам
организации отдыха и
оздоровления детей
на территории Кировской области



А.А. Альминова

«11» июня 2020 года

ПРОТОКОЛ № 4

заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей на территории Кировской области
10.06.2020

*Время проведения: 14.30 – 16.30 ч.
Место проведения: каб. 500, здание
Правительства Кировской области
№2, ул. К. Либкнехта, д. 69, г. Киров*

Присутствовали:

<i>Члены межведомственной комиссии</i>		
АЛЬМИНОВА Анна Александровна	–	министр спорта и молодежной политики Кировской области, председатель межведомственной комиссии
НАЗАРОВА Юлия Ивановна	–	заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области, заместитель председателя межведомственной комиссии
КОЧУРОВА Александра Константиновна	–	начальник отдела отдыха и оздоровления детей, развития туризма министерства спорта и молодежной политики Кировской области, секретарь межведомственной комиссии
БАРМИН Константин Васильевич	–	заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы
БРИТИКОВА Светлана Викторовна	–	начальник отдела трудоустройства, активных программ занятости и трудовой миграции управления государственной службы занятости

		населения Кировской области
ЕРШКОВА Марина Михайловна	–	начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области
ЗЛОБИН Евгений Васильевич	–	помощник руководителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области
ЖУЙКОВА Вера Юрьевна	–	заместитель начальника департамента образования г. Киров
КНЯЗЕВ Владимир Николаевич	–	инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Кировской области
ЛИПАТНИКОВ Александр Сергеевич	–	начальник отдела комплексной защиты объектов ФГКУ УВО ВНГ России по Кировской области
ЛОГИНОВ Алексей Дмитриевич	–	заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда в Кировской области
МАЛЬЦЕВА Ольга Леонидовна	–	ведущий консультант отдела защиты прав детей и специального образования министерства образования Кировской области
НОСОВА Юлия Евгеньевна	–	руководитель Кировского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
ПРОКОШЕВ Игорь Юрьевич	–	консультант управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области
РЯЗАНОВА Татьяна Владимировна	–	начальник отдела по вопросам семьи и профилактики безнадзорности несовершеннолетних министерства социального развития Кировской области
САМИГУЛЛИН Анис Нургаянович	–	заместитель начальника отдела по вопросам гигиены детей и подростков управления Роспотребнадзора по Кировской области
ШАБАРДИН Владимир Валерьевич	–	Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области
ШИЛЯЕВА Мария Владимировна	–	заместитель начальника отдела административной работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления

		Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области
<i>Приглашенные</i>		
БАРМИНОВ Георгий Андреевич	–	директор КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»
БАРСУКОВ Николай Александрович	–	командир штаба ОО «Студенческие строительные отряды Кировской области» (ДОЛ «Имени Ю.А. Гагарина»)
ГЕРАСИМОВ Александр Витальевич	–	исполнительный директор Ассоциации оздоровительного отдыха «Санаторий-профилакторий «Перекоп» (ДОЛ «Юность»)
ДОКИНА Марина Вячеславовна	–	председатель Правления КОМОО «Мир без границ» детский палаточный лагерь Трамплин
ЕСЮНИН Илья Михайлович	–	директор ЗСЛООД «Звездный»
ЗОНОВА Татьяна Александровна	–	директор ДОЛ «Родина»
КОВРОВ Артем Андреевич	–	представитель Управления Росгвардии Кировской области
КОНОВАЛОВ Сергей Анатольевич	–	директор ООО «ДОЛ «Алые паруса»
КОПОСОВА Елена Александровна	–	директор АО «Санаторий «Митино» (ДОЛ «Митино»)
КОЧУРОВА Наталья Юрьевна	–	начальник отдела правового государственного надзора и контроля государственной инспекции труда Кировской области
МАМАЕВ Дмитрий Анатольевич	–	директор ОЛ «Спутник»
ПЕРМИНОВА Екатерина Николаевна	–	директор КОГОАУ ДО ЦДООШ (ДОЛ «Вишкиль»)
РЕНКАС Виталий Амбросиевич	–	директор АО «Гордормостстрой» (ЗСЛООД «Юность»)
РОМАШОВА Наталья Юрьевна	–	представитель Федерации профсоюзных организаций Кировской области
ЦЫЛЕВ Андрей Валериевич	–	директор КОГАУ «СШ «Юность» (ДОЛ «Волна»)
ЯКОВЛЕВ Александр	–	директор ДОЛ «Имени Ю.А. Гагарина»

Открыла заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на территории Кировской области (далее – Комиссия) министр спорта и молодежной политики Кировской области, председатель Комиссии Альминова А.А.

Повестка заседания.

1. О ходе подготовки загородных лагерей отдыха и оздоровления детей к работе.

Докладчики: Альминова А.А., Самиггулин А.Н., Липатников А.С., Бармин К.В.

2. О кадровом обеспечении оздоровительной кампании.

Докладчики: Кочурова Н.Ю., Самиггулин А.Н., Ершкова М.М.

В обсуждении приняли участие: Альминова А.А., Самиггулин А.Н., Липатников А.С., Бармин К.В., Кочурова Н.Ю., Ершкова М.М., Перминова Е.Н., Барминов Г.А., Докина М.В., Герасимов А.В., Копосова Е.А., Мамаев Д.А., Ренкас В.А.

Решили:

Повестку заседания утвердить единогласно.

По ключевым вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии:

1. Принять к сведению информацию министерства спорта и молодежной политики Кировской области:

1.1. О завершении первого этапа обследований организаций отдыха детей и их оздоровления.

1.2. О проведенных мероприятиях представителями министерства спорта и молодежной политики Кировской области по обследованию ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Юность», структурных подразделений КОГАУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы»: ДОЛ «Строитель», ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Весна», ДОЛ «Березка» в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020.

1.3. О рекомендации высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить максимальный охват детей организованными формами отдыха и проработать вопрос о недопущении закрытия или перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов на территории региона в соответствии с протокольными решениями совещания

у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 15.05.2020 № ТГ-П6-19пр.

1.4. О проводимой работе по внесению изменений в постановление Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/146 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Кировской области», согласно которому организациям, указанным в постановлении, предоставляется право оказывать услуги по организации отдыха детей в течение 14 дней, в целях большего охвата детей организованными формами отдыха, в рамках реализации протокольных решений у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 15.05.2020 № ТГ-П6-19пр.

2. Министерству спорта и молодежной политики Кировской области предоставить:

2.1. В адрес руководителей детских загородных оздоровительных лагерей Рекомендации по принятию и пребыванию детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Кировской области, утвержденные министерством спорта и молодежной политики Кировской области и Управлением Роспотребнадзора по Кировской области.

Срок: по итогам утверждения Рекомендаций.

2.2. В адрес министерства здравоохранения Кировской области списки сотрудников лагерей и детей (ФИО, дата рождения, адрес регистрации, адрес проживания, контактный телефон), полученные от организаций отдыха и оздоровления.

Срок: по итогам получения информации от организаций отдыха и оздоровления детей.

3. Принять к сведению информацию министерства здравоохранения Кировской области:

3.1. Об обязательности обследования сотрудников лагерей и детей, направляемых на отдых в детские загородные лагеря, на COVID-19 в государственных медицинских учреждениях по месту жительства (в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кировской области, ранее направленными в адрес руководителей детских загородных оздоровительных лагерей письмом от 27.05.2020 № 869-62-07-04).

3.2. О возможности обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей, участвующих в летней оздоровительной кампании 2020, медицинскими работниками по письменному обращению указанных организаций в адрес министерства здравоохранения Кировской области (с указанием даты начала проведения смен).

3.3. О ежегодно проводимой работе по обучению медицинских работников, задействованных в проведении в летней оздоровительной кампании 2020.

4. Принять к сведению информацию Управления Роспотребнадзора по Кировской области:

4.1. О возможном начале летней оздоровительной кампании 2020 года в регионе исключительно при условии выхода Кировской области на 3 этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19.

4.2. О выданных заключениях о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям организациям отдыха и оздоровления: ДОЛ «Юность» (Перекоп, Кирово-Чепецкий район), АО «Санаторий «Митино» (Слободской р-н, д. Митино).

4.3. О возможной работе палаточных лагерей только при стабилизации ситуации и снятии всех ограничительных мер в регионе, согласно имеющихся разъяснений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.06.2020.

4.4. О замечаниях по стационарным лагерям, обследованным в составе межведомственной комиссии 03.06.2020, 04.06.2020 специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и его филиалов (в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020):

4.4.1. ДОЛ «Звездный» частного учреждения дополнительного образования «Центр обучения и международного сотрудничества», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово. На момент обследования установлено:

- не убраны кучи прошлогодней листвы, веток на территории лагеря;
- краска на скамейках, столах, установленных на территории, обносилась, потрескалась;

- не закончено строительство нового спального корпуса (на территории около корпуса строительные материалы);

- светорассеивающая арматура установлена не на всех люминесцентных лампах;

- не обновлена покраска на крыльце во всех корпусах, на перилах крыльца, на крыльце в медицинском пункте; на лавках в душевых;

- на стене в обеденном зале – подтеки;

- отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря для уборки помещений душевых;

- не установлены электроводонагреватели в умывальных с ногомойками;
- не помыта чаша бассейна.

Представлены: акт ввода оборудования в эксплуатацию (холодильного и технологического) № 15/ВВ от 25.05.2020. Акт приемки вентиляции в эксплуатацию не представлен. Вода питьевая из артезианской скважины № 306 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.4.2. ДОЛ «Орленок» – структурное подразделение Кировского областного государственного автономного учреждения «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» (далее – КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»), расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово. На момент обследования установлено:

- не убраны кучи прошлогодней листвы на территории лагеря;
- краска на скамейках, столах, установленных на территории, обносила, потрескалась;
- в душевых не на всех душах установлены лейки (душевые насадки);
- в раздевалках душевых стеновые панели в некоторых местах пробиты (дыры) – планируется поменять;
- в прачечной, в помещении сушки одежды и обуви не проведен ремонт (планируется уложить плитку на пол и стены);
- овощной склад не отремонтирован;
- не достроена закрытая ротонда;
- в туалетах не на всех дверках имеются ручки;
- не покрашены теннисные столы, установленные на территории.

Представлены: акты проверки технического состояния технологического и холодильного оборудования, технического состояния системы вентиляции от 23.04.2020. Вода питьевая из артезианских скважин №№ 711 и 28807 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.4.3. ДОЛ «Строитель» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово. На момент обследования установлено:

- краска на скамейках, столах, установленных на территории, обносила, потрескалась;
- помещения постирочной и душевых не отремонтированы;
- в помещении для хранения чемоданов не проведен ремонт;
- в 1-м и 2-м спальнях корпусов не до конца проведен капитальный ремонт туалетов (вход в туалеты осуществлялся с улицы).

Представлены: акты проверки технического состояния технологического и холодильного оборудования, технического состояния системы вентиляции от 22.04.2020. Вода питьевая из артезианских скважин №№ 1/786 и 66643 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.4.4. Детский оздоровительный лагерь «Весна» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово. На момент обследования установлено:

- краска на скамейках, установленных на территории, обносилась, потрескалась;

- не проведен ремонт помещения сушки одежды и обуви, душевых;

- в двух корпусах (3-й и 4-й) не сделан ремонт: стены с отслоившейся покраской, пол отремонтирован, но не покрашен;

- в 2-х этажном корпусе, переданном от ДОЛ «Строитель», не отремонтирована входная группа: отслоившаяся и отпавшая краска на потолке;

- не помыта чаша бассейна;

- на пищеблоке в столовой не установлена третья газовая колонка;

- стены и пол в производственных цехах пищеблока в побелке; оборудование - не расставлено;

- в холодном цехе отсутствует бактерицидная лампа;

- не отремонтированы холодильные камеры (для фруктов и молочно-жировой продукции);

- не все подтоварники имеют покрытие, подлежащее влажной обработке.

Двухэтажный корпус из ДОЛ «Строитель» передан ДОЛ «Весна», при этом корпус расположен на территории ДОЛ «Строитель». Ограждение между лагерями, огораживающее данный корпус к территории ДОЛ «Весна», отсутствует. Проход к корпусу осуществляется через небольшой лесной массив по тропинке.

Представлены: акты проверки технического состояния технологического и холодильного оборудования, технического состояния системы вентиляции от 23.04.2020. Вода питьевая из артезианской скважины № 11570 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.4.5. ДОЛ «Юность» акционерного общества «Гордормострой», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Боровые. На момент обследования установлено:

- не покрашено крыльцо в зданиях: в медицинском пункте, в спальнях корпусах;

-в корпусе, где проводятся кружки и занятия, в одном учебном помещении подтеки на потолке.

4.4.6. ДОЛ «Березка» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», расположенный по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Пасеговский сельский округ. На момент обследования установлено:

-не все жилые корпуса обеспечены противомоскитными сетками;

-на пищеблоке (в помещении для нарезки хлеба), моечной на стенах местами отпала керамическая плитка;

-в помещении для хранения суточного запаса продуктов покрытие пола (линолеум) с дефектами, разорван, требуется его замена;

-в цехе первичной обработки на потолке местами подтеки, местами отпала краска;

-в складе сыпучих продуктов на потолке местами отпала краска;

-в складе хранения бакалеи в нижней части стены имеются признаки поражения грибком (темные пятна);

-в жилом корпусе «Теремок» ул. Центральная, 13 в комнате № 3 на потолке подтеки;

-в жилом корпусе Речная, 5 комната №№ 1,2 при входе в комнаты на потолке отсырела и провисла плита, имеются дефекты в виде дыр.

4.4.7. ДОЛ «Живая вода» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», расположенный по адресу: Кировская область, Юрьянский район, д. Агалаченки. На момент обследования установлено:

-в зоне проживания на скамейках и столах краска обносилась, потрескалась;

-не проведен декоративный ремонт душевых (отслоившаяся покраска);

-в туалетах требуется замена дверей;

-потолок в обеденном зале столовой (частичная замена плиток подвесного потолка типа Армстронг);

-в душевых не на всех душах установлены лейки (душевые насадки), на умывальниках – вентили;

-на территории лагеря не убран мусор после ремонта.

Представлены: акты проверки технического состояния технологического и холодильного оборудования, технического состояния системы вентиляции от 08.05.2020. Вода питьевая из артезианской скважины № 47530 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.4.8. ДОЛ «Белочка» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», расположенный по адресу: Кировская область, Слободской район, с. Ильинское. На момент обследования установлено:

-в 5-ти жилых корпусах не закончен декоративный ремонт (покраска стен);

-в жилых корпусах №№ 1, 2, в административном здании протекает крыша (ремонт не начат);

-на пищеблоке проводится капитальный ремонт (в производственных цехах меняют плитку на стенах, ремонтируют полы);

-над обеденным залом столовой протекает крыша (ремонт начат);

-холодильное оборудование проверено, исправно (имеется акт приемки).

Вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.5. Об отсутствии проведения оценки спальных помещений, предусматриваемой на одного ребенка в рамках осуществляемых мероприятий по обследованию стационарных лагерей в составе межведомственной комиссии 03.06.2020, 04.06.2020 специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и его филиалов (в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020).

5. Принять к сведению информацию Главного управления МЧС России по Кировской области (Бармин К.В.) о проводимых восстановительных работах в ДОЛ после зимнего периода, результатах проведенных обследований сотрудниками подразделений надзорной деятельности в рамках работы Комиссии (в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020):

5.1. Город Киров (ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Юность» (АО «Гордормострой»), ДОЛ «Строитель», ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Весна»).

5.1.1. ДОЛ «Звездный» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

-Не обеспечивается дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

-Не проведено техническое обслуживание систем противопожарной защиты зданий (АПС и СОУЭ).

-Не все пути эвакуации дома культуры лагеря оборудованы системой аварийного эвакуационного освещения.

-В спальнях корпусах № 9 и № 10 возле электрощитов размещены горючие материалы.

-Не все деревянные конструкции стен с внутренней стороны дома

культуры лагеря имеют класс пожарной опасности не ниже К0 (стена возле эвакуационного выхода из кинооператорской).

-Отсутствует ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами лестницы, расположенной с торца дома культуры и с торца медицинского блока лагеря.

-В здании механика дымовая труба печи на дровах с кровлей из горючих материалов не оборудована искроуловителем.

-В здании механика отсутствует разделка в утолщении стенки дымового канала печи в месте примыкания строительных конструкций.

-Расстояние отступки от наружной поверхности металлической печи до деревянной стены менее требований нормативных документов.

-В боксе № 10 здания складского назначения, в спальнях корпусах № 3, № 4, № 7, в здании гостиницы светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников.

-Не обеспечена очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

-Перед началом отопительного сезона не организована проверка и ремонт печей, расположенных в здании гостиницы (кирпичная кладка дымовых каналов печей разрушается).

5.1.2. ДОЛ «Юность» (АО «Гордормострой») не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

-Здания складов не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

-Запоры дверей на эвакуационных путях и выходах в корпусе № 9 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

-Здание корпуса № 9 не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

-Не обозначены эвакуационные выходы из помещений веранд наружу световым указателем «Выход» (корпус № 9).

-В помещении сторожей допускается эксплуатация электрического светильника без защитного рассеивателя (плафона), предусмотренного конструкцией светильника.

5.1.3. ДОЛ «Строитель» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

-Здания и помещения не оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

-Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.

-Не проведена огнезащитная обработка горючих конструкций кровли зданий.

-Здания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 9-го корпусов, 2-й этаж медпункта не оборудованы аварийным эвакуационным освещением (снимались на зимний период).

-Запоры дверей на эвакуационных путях и выходах не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (5-й, 9-й корпус, помещение шоферов).

-Аварийное освещение находится в неисправном состоянии (5-й, 6-й корпус, 1-й этаж медпункта).

-В чердачном помещении 7-го корпуса допускается хранение различных пожаровзрывоопасных веществ и материалов, а именно пластиковые бутылки, канистры.

-Эксплуатация электрического светильника осуществляется без защитного рассеивателя (плафона), предусмотренного конструкцией светильника (помещение слесаря, склад сыпучих продуктов, помещение шоферов).

-В 9-м корпусе не исправно световое табло «Выход».

5.1.4. ДОЛ «Орленок» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

-Не обеспечивается дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

-Неисправны автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией.

-Здания и помещения на территории лагеря не обеспечены огнетушителями согласно норм (за исключением дачи персонала № 2).

-Территория лагеря, а также крыши отдельных зданий (корпус № 15, корпус № 10) не очищены от горючего мусора.

-На путях эвакуации неисправно аварийное освещение (корпус № 36, корпус № 37, корпус № 17, корпус № 16, корпус № 14, корпус № 15, корпус № 13, корпус № 12, корпус № 11, здание медсанчасти).

-Светильники эксплуатируются со снятыми (либо поврежденными) колпаками рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника (корпус № 16, корпус № 17, корпус № 15, здание медсанчасти, корпус № 10,

корпус № 11, здание завхоза, здание клуба).

-Допускается эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями (в корпусе № 13, общежитии оплавлены розетки, в здании общежития на 1 этаже у выключателя частично демонтирован корпус).

5.1.5. ДОЛ «Весна» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

-Не обеспечивается дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

-Отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (коридоры и проходы по путям эвакуации, места размещения средств пожаротушения) в корпусах.

-Не проведена очистка территории лагеря (или противопожарная минерализованная полоса).

-Для складских помещений не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности (хозяйственный склад, склад мягкого инвентаря, отдельно-стоящий металлический склад, бытовой корпус (банно-прачечный)).

-Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (корпус № 2, склад мягкого инвентаря, дом сторожа).

-Извещатели АПС установлены за подвесным потолком (за фальшпотолком), что не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке помещений (корпус №1, корпус №2).

-Хозяйственный склад не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации и не оборудован системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

-В двухэтажном административном здании помещения второго этажа, помещения хозяйственного склада и отдельно-стоящего металлического склада не защищены требуемым количеством огнетушителей.

-Руководитель организации не обеспечил наличие плана эвакуации людей при пожаре (корпус №5).

-Эвакуационные выходы из помещений наружу не обозначены знаками пожарной безопасности.

5.2. Кирово-Чепецкий район ДОЛ «Березка» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

-Помещения детского лагеря не обеспечены в полном объеме

первичными средствами пожаротушения (огнетушители находятся на перезарядке).

-Не представлены акты испытаний огнезащитной обработки чердачных помещений зданий (спального корпуса, здания клуба, занавеса клуба, здания душевого комплекса и бассейна).

-Планы эвакуации людей при пожаре, расположенные в зданиях по ул. Центральная, 4, 5, 9 и ул. Дорожная, 2 не соответствуют фактической планировке.

5.3. Юрьянский район ДОЛ «Живая вода» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

-Не размещены в зданиях первичные средства пожаротушения, индивидуальные ручные фонари (находятся на складе).

5.4. Слободской район ДОЛ «Белочка» – структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» не готов к приемке (проводятся восстановительные работы).

-Отсутствует вывод сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны.

-Неисправна АУПС и СОУЭ в столовой-клубе, мед. корпусе, спальные корпуса № 1,2,3,4,5.

-Отсутствует аварийное освещение в спальнях корпусах №1,2,3,4,5.

5.5. Палаточный лагерь «Трамплин» – направлены требования пожарной безопасности для выполнения.

6. Принять к сведению информацию Главного управления МЧС России по Кировской области (Бармин К.В.) о проводимых внеплановых проверках всех объектов отдыха в июне текущего года, в соответствии с требованием Прокуратуры Кировской области.

7. Принять к сведению информацию Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области.

7.1. О необходимости дальнейшего продолжения и совершенствования работы, проводимой руководством оздоровительных лагерей в части организации антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) и инженерно-технической укреплённости. Отметить, что результаты остаются на уровне прошлого года.

Отметить отсутствие комплексного подхода к усовершенствованию уровня АТЗ объектов в части модернизации систем видеонаблюдения, контроля и управлением доступом, периметрального ограждения, контролю и требовательности руководителей объектов к выполнению должностных

обязанностей работниками частных охранных организаций (далее – ЧОО) по охране оздоровительных лагерей.

7.2. О введении 14 декабря 2019 года в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации статьи 20.35 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций» санкции за неисполнение части 1 данной статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

7.3. Об участии сотрудников Управления Росгвардии по Кировской области в обследовании 8 объектов в соответствии с утвержденным графиком в рамках заседания Комиссии от 25.05.2020, один объект не обследован – палаточный лагерь «Трамплин», Кировская область, Советский район, р. Немда, сотрудники Росгвардии участие в обследовании не принимали.

7.3.1. Физическая охрана всех 8 объектов организована с привлечением работников частных охранных организаций:

ДОЛ «Звездный» (г. Киров, Октябрьский район, д. Башарово);

ДОЛ «Юность» (г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, д. Боровые);

ДОЛ «Строитель» (Вятские каникулы) (г. Киров, Октябрьский р-н, д. Башарово);

ДОЛ «Орленок» (Вятские каникулы) (г. Киров, Октябрьский р-н, д. Башарово);

ДОЛ «Весна» (Вятские каникулы) (г. Киров, Октябрьский р-н, д. Башарово);

ДОЛ «Березка» (Вятские каникулы) (Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Пасеговский сельский округ);

ДОЛ «Живая вода» (Вятские каникулы) (Кировская обл., Юрьянский район, п/о Великорецкое, д. Агалаченки);

ДОЛ «Белочка» (Вятские каникулы) (Кировская область, Слободской район, с. Ильинское).

7.3.2. Системами видеонаблюдения оборудованы 6 объектов (с функцией хранения информации от 14 до 30 суток) – ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Юность» (г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, д. Боровые), структурные подразделения КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»: ДОЛ «Строитель», ДОЛ «Орленок», ДОЛ «Весна», ДОЛ «Березка» (срок хранения записываемой информации с камер видеонаблюдения менее 30 суток).

Видеонаблюдение в неработоспособном состоянии – структурные подразделения КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»:

ДОЛ «Живая вода» – на момент обследования (04.06.2020), система видеонаблюдения находится в неработоспособном состоянии (отключена, ремонтные работы).

ДОЛ «Белочка» – на момент обследования (04.06.2020), система видеонаблюдения находится в неработоспособном состоянии (отключена, ремонтные работы)

7.3.3. Системами освещения территорий оборудованы 7 объектов.

Структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» ДОЛ «Белочка» – на момент обследования 04.06.2020, требуется оборудование участка местности на котором отсутствует освещение.

7.3.4. На 7 объектов разработаны и утверждены паспорта безопасности.

ДОЛ «Живая вода» (Вятские каникулы) находится на согласовании в УФСБ России по Кировской области.

7.3.5. Системами речевого оповещения и информирования людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта оборудованы 6 объектов – ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Юность» (г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, д. Боровые), структурные подразделения КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»: ДОЛ «Строитель», ДОЛ «Орленок», ДОЛ «Весна», ДОЛ «Березка».

Система речевого оповещения в неработоспособном состоянии – структурные подразделения КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»:

ДОЛ «Живая вода» – на момент обследования (04.06.2020), система речевого оповещения находится в неработоспособном состоянии (отключена)

ДОЛ «Белочка» – на момент обследования (04.06.2020), система речевого оповещения находится в неработоспособном состоянии (отключена).

7.3.6. Один объект оборудован кнопкой экстренного вызова нарядов полиции Росгвардии.

ДОЛ «Юность» (г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, д. Боровые).

7.3.7. На одном объекте требуются ремонтные работы по восстановлению части периметрального ограждения.

ДОЛ «Живая вода» (Вятские каникулы).

7.3.8. Организационно-распорядительная документация по организации охраны и безопасности разработана в полном объеме на всех 8 объектах.

8. Принять к сведению информацию государственной инспекции труда Кировской области о кадровом обеспечении оздоровительной кампании.

9. По результатам проведенных обследований решили: контрольно-надзорным органам взять на особый контроль ДОЛ «Звездный»,

ДОЛ «Юность» (АО «Гордормострой»), структурные подразделения КОГАУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы»: ДОЛ «Строитель», ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Весна», ДОЛ «Березка», ДОЛ «Живая вода», ДОЛ «Белочка».

10. Ответственным руководителям организаций отдыха и оздоровления детей устранить выявленные в ходе обследований замечания контрольно-надзорных органов.

Срок: в установленные контрольно-надзорными органами сроки.

11. Ответственным руководителям организаций отдыха и оздоровления детей устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря.

12. В целях исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»:

12.1. Руководителю ДОЛ «Живая вода» (структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», Кировская обл., Юрьянский район, п/о Великорецкое, д. Агалаченки) восстановить работоспособность систем видеонаблюдения и речевого оповещения, провести монтаж периметрального ограждения на участке, где оно отсутствует (10 метров).

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря.

12.2. Руководителю ДОЛ «Белочка» (структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», Кировская область, Слободской район, с. Ильинское) восстановить работоспособность систем видеонаблюдения и речевого оповещения, оборудовать светильниками наружного освещения неосвещенный участок периметра территории.

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря.

12.3. Руководителю ДОЛ «Березка» (структурное подразделение КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы», Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Пасеговский сельский округ) оборудовать систему видеонаблюдения устройством для хранения и архивирования данных сроком не менее 30 суток.

Срок: до начала функционирования детского загородного лагеря.

13. Ответственным руководителям организаций отдыха и оздоровления детей при оборудовании детских оздоровительных лагерей кнопками экстренного вызова (тревожной сигнализации) подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

по Кировской области и (или) подразделений физической охраны руководствоваться требованиями ГОСТ 31817.1.1-2012 (ИЕС 60839-1-1;1988). «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1034-ст) и ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2016 № 1743-ст).

Срок: при оборудовании детского загородного лагеря.

14. Руководителям детских загородных лагерей:

14.1. К очередному заседанию Комиссии 26 июня 2020 года выступить с докладами о проделанной работе по обеспечению контроля за реализацией мероприятий по повышению уровня антитеррористической защиты объектов детского отдыха, а также о запланированных мероприятиях по устранению недостатков в антитеррористической защищенности объектов детского отдыха на 2021 год.

Срок: 26.06.2020.

14.2. Представить в адрес министерства спорта и молодежной политики Кировской области: списки сотрудников лагерей и детей (ФИО, дата рождения, адрес регистрации, адрес проживания, контактный телефон).

Срок: за 18 дней до начала смены.

Подвела итоги заседания Комиссии министр спорта и молодежной политики Кировской области, председатель Комиссии Альминова А.А.

ПОДГОТОВЛЕНО
Секретарь Комиссии



А.К. Кочурова