


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя  
межведомственной комиссии  
по вопросам организации отдыха  
и оздоровления детей на  
территории Кировской области

 Ю.И. Назарова

28 «мая» 2021 года

**ПРОТОКОЛ № 6/1**  
**заседания межведомственной комиссии по вопросам организации**  
**отдыха и оздоровления детей на территории Кировской области**  
**26.05.2021**

*Время проведения: 14.30-17.00*  
*Место проведения: г. Киров,*  
*ул. Карла Либкнехта, д. 69*

Присутствовали:

<i>Члены межведомственной комиссии</i>		
НАЗАРОВА Юлия Ивановна	–	заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области, заместитель председателя межведомственной комиссии
КОЧУРОВА Александра Константиновна	–	начальник отдела отдыха и оздоровления детей, развития туризма министерства спорта и молодежной политики Кировской области, секретарь межведомственной комиссии
БАЛЫБЕРДИН Юрий Александрович	–	председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва
БРИТИКОВА Светлана Викторовна	–	начальник отдела трудоустройства, активных программ занятости и трудовой миграции управления государственной службы занятости населения Кировской области

ЕРШКОВА Марина Михайловна	–	начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области
КНЯЗЕВА Лидия Ивановна	–	заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
КОВРОВ Артём Андреевич	–	старший инспектор Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области»
КОМЯГИНА Елена Николаевна	–	врио заместителя начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области
КОПЫСОВА Лариса Анатольевна	–	заместитель главы администрации муниципального образования «Город Киров»
МАТВЕЕНКОВ Александр Николаевич	–	заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы – начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Кировской области
МЕЛЬКОВ Константин Алексеевич	–	главный специалист-эксперт группы безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Кировской области
СУРОВЦЕВ Сергей Сергеевич	–	старший инспектор управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области
<i>Приглашенные</i>		
БАРМИНОВ Георгий Андреевич	–	и.о. министра спорта и молодежной политики Кировской области
ГЕРАСИМОВ Александр Витальевич	–	исполнительный директор Ассоциации оздоровительного отдыха «Санаторий-профилакторий «Перекоп» (ДОЛ «Юность»)
ЕСЮНИН Илья Михайлович	–	директор ЗСЛООД «Звездный» (ЧУДО «Центр обучения и международного сотрудничества»)

ИГНАТЬЕВ Александр Федорович	–	директор ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»
КОНОВАЛОВ Сергей Анатольевич	–	директор ООО «ДОЛ «Алые паруса»
МАМАЕВ Дмитрий Анатольевич	–	директор ОЛ «Спутник», ОЛ «СОУЛ ТРЕЙН»
МЕЛЬЧАКОВА Елена Геннадьевна	–	начальник ДОЛ «Волна»
ПОЛЯХОВА Алевтина Владимировна	–	заместитель директора КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»
ПОПЦОВА Елена Геннадьевна	–	заместитель директора по административной работе КОГАОУ ДО ЦДООШ (ДОЛ «Вишкиль»)
РЕНКАС Виталий Амбросиевич	–	директор ЗСЛООД «Юность» (АО «Гордормостстрой»)
ТОРОПОВА Надежда Владимировна	–	главный врач Акционерное общество «Санаторий «Митино»
ЩЕННИКОВА Елена Сергеевна	–	директор ДОЛ «Родина» (АО «Лепсе»)

Открыла заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на территории Кировской области (далее – областная межведомственная комиссия, Комиссия) заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области, заместитель председателя межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на территории Кировской Назарова Ю.И.

*Повестка заседания.*

1. Об организации и проведении оздоровительной кампании в 2021 году на территории Кировской области.

*Докладчик:* Назарова Ю.И.

2. О готовности региональных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей к работе в оздоровительной кампании 2021 года, результатах проведенных обследований всех загородных детских оздоровительных лагерей, планирующих участие в оздоровительной кампании 2021 года.

*Докладчик:* Матвеенков А.Н.

3. О готовности региональных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей к работе в оздоровительной кампании 2021 года,

наличии санитарно-эпидемиологических заключений на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

*Докладчик:* Князева Л.И.

*4. О проводимых мероприятиях* управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области.

*Докладчик:* Комягина Е.Н.

*В обсуждении приняли участие:* Барминов Г.А., Назарова Ю.И., Ершкова М.М., Князева Л.И., Матвеевков А.Н., Ковров А.А., Комягина Е.Н., Герасимов А.В., Есюнин И.М., Игнатьев А.Ф., Коновалов С.А., Мамаев Д.А., Мельчакова Е.Г., Поляхова А.В., Попцова Е.Г., Ренкас В.А., Торопова Н.В., Щенникова Е.С.

*Решили:* повестку и регламент проведения заседания утвердить единогласно.

По ключевым вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии:

1. Принять к сведению информацию министерства спорта и молодежной политики Кировской области:

1.1. Об обязательности исполнения ранее выданных предписаний в соответствии с обязательными требованиями, установленными санитарными правилами, вступившими в действие в 2021 году, обеспечения своевременного получения организациями отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, соблюдения требований действующего законодательства организациями отдыха детей и их оздоровления детей.

1.2. Об обязательности исполнения ранее выданных предписаний по обеспечению противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности мест отдыха детей.

1.3. О необходимости создания в коллективе иммунной прослойки как наиболее эффективной меры по защите детей от заражения и создания стабильной ситуации в лагерях, с учетом рисков распространения заболеваний новой коронавирусной инфекции.

1.4. О предложении региональным организаторам детского отдыха продолжить работу по приему на работу в приоритетном порядке лиц, прошедших вакцинацию.

1.5. О необходимости прохождения обследования на COVID-19 персоналу лагерей с дневным пребыванием детей перед началом каждой смены, предпочтительно методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР), с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

1.6. Об обязательности соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, организации физической охраны объектов с учетом нормативных правовых актов, утверждающих требования антитеррористической защищенности.

2. Принять к сведению информацию Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области:

2.1. Об участии сотрудников подразделений надзорной деятельности в работе Комиссии по обследованию загородных оздоровительных лагерей области к летней оздоровительной компании 2021 года, проводимых мероприятиях по надзору и профилактических обследованиях противопожарного состояния лагерей с дневным пребыванием детей.

2.2. Об обязательности соблюдения правил пожарной безопасности организациями отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей.

2.3. О результатах проводимых мероприятий – имеются нарушения требований пожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием детей, выявленные ранее при проведении надзорных мероприятий:

2.3.1. Афанасьевский район (7 объектов).

Филиал МБОУ СОШ с. Бисерово «ООШ д. Архипята» (основное здание д. Архипята, 70):

- электрическая проводка в здании проложена по горючему основанию;
- помещение пожарного поста не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

Филиал МБОУ СОШ с. Бисерово «НОШ д. Жарковы» (основное здание д. Жарковы, ул. Центральная, 15):

- электрическая проводка в здании проложена по горючему основанию;

- помещение пожарного поста не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

- в здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.

Филиал МБОУ СОШ с. Бисерово «ООШ с. Савинцы» (основное здание с. Савинцы, ул. Центральная, 37):

- электрическая проводка в здании проложена по горючему основанию;

- помещение пожарного поста не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

- не проведено ежегодное испытание автоматической пожарной сигнализации, отработавшей сверх срока службы эксплуатации.

МБОУ ООШ д. Ванино (основное здание д. Лаврушата, 40):

- электрическая проводка в здании проложена по горючему основанию;

- помещение пожарного поста не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

Филиал МБОУ СОШ с. Пашино (НОШ п. Камский п. Камский, ул. Северная, д. 6):

- в здании школы помещение пожарного поста (помещение, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики) не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- в здании допускается прокладка электрических проводов по горючим основаниям.

Филиал МБОУ СОШ с. Пашино (ООШ д. Ромаши д. Ромаши, д. 23):

- в здании школы помещение пожарного поста (помещение, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики) не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Филиал МБОУ СОШ с. Пашино (ООШ д. Кувакуш д. Кувакуш, ул. Школьная, д. 22

- в здании школы помещение пожарного поста (помещение, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики) не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- В здании спортзала допускается прокладка электрических проводов по горючим основаниям.

### 2.3.2. г. Кирово-Чепецк (3 объекта):

Муниципальное автономное учреждение спортивной школы олимпийского резерва №1 города Кирово-Чепецка Кировской области по адресам: Кировская область, г. Кирово-Чепецк ул. Юбилейная, 15 корпус 2; г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская д.13; г. Кирово-Чепецк, пр. Кирова, д. 3.

Здание спортивной школы: ул. Первомайская, 13:

- помещения МАУ СШОР № 1 г. Кирово-Чепецка не оборудованы эвакуационным освещением.

- в подвальном помещении допускается хранения мебели, горючей упаковки и других предметов.

Здание спортивной школы (зал и манеж): пр. Кирова-3:

- помещения МАУ СШОР № 1 г. Кирово-Чепецка не оборудованы эвакуационным освещением.

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений склада пристроенного к помещению «Манежа».

- в стене, отделяющая складское помещение с категорией В2 (данная категория указана на двери склада) от помещения «Манеж» имеется оконный проем в котором установлено не противопожарное окно

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений «Элеваторного узла».

Здание спортивной школы: ул. Юбилейная, 15/2:

эвакуационное освещение, имеющееся в здании находится в неработоспособном состоянии.

МКОУ СОШ с. Селезениха, Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха, ул. Новая, 10:

- не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем на 150 м<sup>3</sup>)

### 2.3.3. Немский район (5 объектов):

КОГ ОБУ «Средняя школа пгт Нема»:

- огнетушители находятся в неисправном состоянии (срок действия перезарядки истек в апреле 2021 года).

- на объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

КОГ ОБУ «СОШ» с. Архангельское, с. Архангельское:

- эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии

- допускается хранение на эвакуационном выходе мебели и других горючих материалов

КОГ ОБУ «СОШ» с. Архангельское, д. Городище:

- в фойе на путях эвакуации ковровые покрытия не прикреплены к полу

- во всех помещениях эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии

- допускается хранение на эвакуационном выходе мебели и других горючих материалов.

КОГ ОБУ «СОШ» с. Архангельское, с. Ильинское:

- светильник на входе в здание эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника

- в спортзале допускается хранение на эвакуационном выходе спортивного инвентаря и других горючих материалов

МКУ ДО ЦДОД пгт Нема:

- имеются сквозные прогары, трещины в стенах печи отопления

- в здании отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы

- на эвакуационном выходе лестница находится в аварийном состоянии

- автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС) находится в неисправном состоянии.

### 2.3.4. Нолинский район (1 объект):

МКОУ ООШ с. Зыково, Нолинский р-н, д. Липино, ул. Заречная, д. 2:



- не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара со здания школы на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

#### 2.3.5. Слободской район (1 объект):

МКОУ СОШ с. Ильинское (основное здание, ул. Школьная, 2):

- не обеспечено устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций (обрешетки кровли), фактически в протоколе испытания качества огнезащитной обработки указано на не соответствие;

- в здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.

#### 2.3.6. Шабалинский район (2 объекта):

ШМОКУ СОШ п. Гостовский (основное здание по ул. Школьная, д. 8):

- отсутствует взаимодействие (интеграция) систем автоматической установки пожарной системы (далее – АУПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) с инженерными системами здания (а именно - вентиляционные системы, противопожарные клапаны).

- система АУПС в помещениях (разделы 1-5, 10-13, 21-55) здания находится в нерабочем состоянии.

- отсутствует передача извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.

- источники резервного питания систем АУПС и СОУЭ (аккумуляторные батареи) имеют остаточную ёмкость менее 50% от заявленной ёмкости.

- в части помещений в запотолочном пространстве расстояние между шлейфами системы АУПС, при параллельной открытой прокладке, до силовых и осветительных линий составляет менее 0,5м (0,25м).

- в помещении круглосуточного поста шлейфы системы АУПС проложены вместе с силовыми линиями в одном ПВХ кабель-канале.

- не на всех вентиляционных каналах, пересекающих противопожарные преграды (стены, перегородки), в местах их пересечения, установлены противопожарные клапаны.

- не на каждом огнетушителе запускающее или запорно-пусковое устройство опломбировано.

#### ШМОКУ СОШ с. Черновское Основное здание по ул. Набережная, 4

- не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия не представлен);

- не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из дошкольной группы при пожаре;
- не проведено эксплуатационное испытание ограждений на крыше школы;
- помещения коридора в дошкольной группе не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.

#### 2.3.7. Киров (2 объекта):

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Союз» города Кирова:

- не обеспечено исправное состояние систем АУПС и СОУЭ: при имитации срабатывания линейных дымовых пожарных извещателей в ледовом зале системы АУПС и СОУЭ не перешли в режим «Пожар»;
- группа помещений здания спортивного сооружения (западнее ледового зала) оснащены системой оповещения 2-го типа вместо требуемого 3-го типа, что не соответствует требованиям нормативных документов и проектным данным.
- в подсобном помещении на 1-м этаже (помещение № 26 по техпаспорту) АУПС отсутствует.
- в здании имеются две лестницы 2-го типа (внутренние открытые), соединяющие три этажа и не являющиеся эвакуационными. При этом, помещения, в которых расположены указанные открытые лестницы, не отделены от примыкающих к ним коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1 типа, и отсутствуют эвакуационные лестничные клетки, требуемые нормативными документами по пожарной безопасности.
- не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора 2-го этажа длиной более 15м (помещение № 16 по техпаспорту) без естественного проветривания при пожаре.
- класс конструктивной пожарной опасности примененных строительных (на 2-м этаже пластиковые перегородки выгороженных помещений по обеим сторонам от коридора у открытых лестниц) не соответствует

принятому классу конструктивной опасности здания – С0 (составляет фактически менее К0).

- в ледовом зале пожарный запорный клапан ПК-9 сети внутреннего противопожарного водопровода установлен фактически в уровне пола помещения вместо требуемого его размещения на высоте (1,20 +/- 0,15) м от уровня пола.

- в ледовом зале пожарный кран ПК-7 сети внутреннего противопожарного водопровода размещен не в пожарном шкафу.

- отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен зальных помещений (на масляную краску, примененную для окрашивания стен ледового зала).

- отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и потолков путей эвакуации:

- на масляную краску, примененную для окрашивания стен помещений с открытыми лестницами в уровне 3-го этажа (помещения № 1, № 6 по техпаспорту);

- на пластиковые панели, примененные для отделки потолка в тамбурах основного выхода (помещения № 2, № 3 по техпаспорту).

- допущено использование технических помещений подвального этажа для организации мастерских, а также для хранения оборудования, строительных, лакокрасочных и упаковочных материалов, мебели, инвентаря и других предметов.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» города Кирова:

- при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации происходит одновременное открытие всех клапанов системы дымоудаления на всех этажах здания школы.

2.4. О продолжении работы по контролю за подготовкой к организованному отдыху детей в летний период 2021 года.

3. Принять к сведению информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области:

3.1. Об открытии руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления летних оздоровительных учреждений (далее – ЛОУ) исключительно при условии соответствия их санитарно-эпидемиологическим требованиям и наличия санитарно-эпидемиологического

заклучения по организации отдыха детей и их оздоровления, полученных в 2021 году.

3.2. Об обязательности исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых направлена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, ранее выданных предписаний в соответствии с обязательными требованиями, установленными санитарными правилами, вступившими в действие в 2021 году.

3.3. Об обязательности соблюдения требований федерального законодательства, санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций при организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительную кампанию 2021 года.

4. Принять к сведению информацию Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области:

4.1. Об обязательности соблюдения требований антитеррористической защищенности объектов отдыха детей организациями отдыха и оздоровления детей, участвующих в оздоровительной кампании 2021 года, соответствии объектов отдыха детей предъявляемым требованиям по антитеррористической защищенности, в том числе обязательность организации квалифицированной физической охраны, охраны, организованной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Об обязательности устранения недостатков в антитеррористической защищенности мест отдыха детей.

5. Принять информацию Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее – УМВД) о ежегодно реализуемом комплексе мер по обеспечению обще-ственного порядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона.

6. Рекомендовать организаторам летнего отдыха **в лагерях с дневным пребыванием детей**, планирующим участие в оздоровительной кампании 2021 года:

6.1. Осуществлять деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях при обеспечении выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.03.2021, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», иных основных федеральных нормативно-правовых актов, разработанных Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минздравом России, МЧС России, МВД России, Минкультуры России, Минтранс России, Минспортом России и Роспотребнадзором, иных требований действующего законодательства.

Срок: на постоянной основе.

6.2. Обеспечить допуск сотрудников в организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16:

6.2.1. Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на COVID-19, предпочтительнее методом ПЦР.

Срок: получение результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

6.2.2. Перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Срок: не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

6.3. Обеспечить максимальный охват приема на работу сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19.

Срок: в период проведения оздоровительной кампании 2021 года.

6.4. Устранить нарушения санитарного законодательства, выявленные в ходе внеплановых проверок, при подготовке лагерей. Предоставить информацию в Управление Роспотребнадзора по Кировской области.

Срок: незамедлительно до начала функционирования смен.

6.5. Обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Срок: 24.05.2021 в случае начала смен 01.06.2021, в остальных случаях – за 1 неделю до начала смен.

6.6. Обеспечить своевременное заключение контрактов (договоров) на организацию питания в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Срок: до начала смен.

6.7. Обеспечить снабжение оздоровительных организаций качественными и безопасными продуктами и питьевой водой, полноценное сбалансированное питание детей в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Срок: в период проведения оздоровительной кампании 2021 года.

6.8. Обеспечить проведение полного комплекса акарицидных, дератизационных и дезинфекционных мероприятий. Организовать проведение эпизоотологического обследования и дезинсекционной обработки территории учреждения с последующим контролем эффективности качества обработки.

Срок: не позднее, чем за 1 неделю до открытия.

6.9. Реализовать меры по профилактике кишечных инфекций, в том числе обследование персонала пищеблоков на кишечные инфекции вирусной этиологии, недопущению лиц с признаками заболеваний в работе в организациях отдыха детей и их оздоровления, подготовке резервных кадров на случай замены персонала.

Срок не ранее чем за три дня до выхода на работу.

6.10. Укомплектовать организации отдыха детей и их оздоровления квалифицированными медицинскими и педагогическими работниками,

вожатыми, не имеющими установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшими обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические осмотры (обследования), обеспечить прием работников объектов отдыха детей исключительно при наличии справки об отсутствии судимости, не допускать к работе сотрудников без справок.

Срок: до начала смен.

6.11. Обеспечить оснащение медицинских кабинетов оздоровительных организаций необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, предметами санитарии и гигиены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Срок: до начала смен.

6.12. Обеспечить проведение с персоналом лагерей и несовершеннолетними разъяснительной работы, направленной на профилактику противоправных деяний: инструктажи с педагогическим составом, родителями, отдыхающими детьми (работа по выявлении агрессивных детей, нивелированию конфликтных ситуаций, незамедлительному информированию о чрезвычайных происшествиях сотрудников органов внутренних дел).

Срок: постоянно.

6.13. Осуществлять контроль за пропускным режимом на территорию лагеря, профилактику совершения правонарушений несовершеннолетними и в их отношении, самовольных уходов с территории лагеря, незамедлительное информирование сотрудников органов внутренних дел.

Срок: постоянно.

6.14. Осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности имущества отдыхающих.

Срок: постоянно.

6.15. Обеспечить прием работников объектов отдыха детей исключительно при наличии справки об отсутствии судимости, не допускать к работе сотрудников без справок.

Срок: перед началом каждой смены.

6.16. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов отдыха детей организациями отдыха и оздоровления детей, участвующих в оздоровительной кампании 2021 года, антитеррористическую защищенность мест отдыха детей в соответствии с

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в срок до открытия лагерей:

6.16.1. Провести инструктажи руководства и персонала объектов по порядку действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта.

6.16.2. Организовать проверку состояния инженерно-технических средств (тревожной кнопки, стационарных телефонов, охранной и пожарной сигнализации, турникетов, шлагбаумов и т. д.), установленных на объектах.

6.16.3. Привести в соответствие документацию по организации анти-террористической защищенности (планы, инструкции, рекомендации, памятки, журналы учёта и т. п.). Обеспечить их ознакомление под роспись должностных лиц.

6.16.4. Организовать проверку состояния эвакуационных путей и выходов для беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий.

6.16.5. В целях поддержания правопорядка, на период отдыха и оздоровления детей, организовать физическую охрану объектов с учетом нормативных правовых актов, утверждающих требования антитеррористической защищенности.

6.17. Устранить имеющиеся предписания по обеспечению противопожарной безопасности, недостатки антитеррористической защищенности мест отдыха детей.

Срок: незамедлительно.

6.18. Обеспечить подготовку организаций отдыха и оздоровления к приему детей:

6.18.1. Обратить особое внимание на создание необходимых условий для безопасного пребывания детей, обучение персонала действиям при возникновении пожара, состояние противопожарного водоснабжения, электрооборудования, первичных средств пожаротушения, наличие и исправность систем обнаружения и оповещения о пожаре, а также передачу сигнала о срабатывании данных систем в автоматическом режиме на пульты связи подразделений пожарной охраны.

Срок: до начала смен.

6.18.2. Проводить обучение детей и персонала правилам пожарной безопасности и практические ежесменные тренировки по эвакуации на случай пожара.

Срок: постоянно во время оздоровительной кампании 2021 года.



6.18.3. Исключить организацию отдыха детей на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности.

Срок: постоянно во время оздоровительной кампании 2021 года.

6.18.4. Проработать вопрос обеспечения пожарной безопасности лагерей без центрального отопления в период похолоданий.

Срок: во время оздоровительной кампании.

6.18.5. Взять на контроль использование техники для обогрева помещений, находящейся в исправном состоянии и соответствующей требованиям пожарной безопасности при снижении температурного режима.

Срок: постоянно во время оздоровительной кампании 2021 года.

7. Главам муниципальных образований Кировской области, председателям межведомственных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей муниципальных образований Кировской области:

7.1. Принять меры по недопущению функционирования лагерей с дневным пребыванием детей без устраненных нарушений требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности мест отдыха детей и без санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Срок: до начала оздоровительной кампании в 2021 году, далее – на постоянной основе.

7.2. Проводить мероприятия по организации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых направлена на реализацию услуг по организации отдыха и их оздоровления, своевременной актуализации единого реестра организаций отдыха и оздоровления детей Кировской области, в том числе по внесению данных о наличии санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Срок: до начала оздоровительной кампании 2021 года.

7.3. Усилить контроль за проводимой работой организаторами летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с пунктом 9 настоящего протокола заседания Комиссии.

Срок: в соответствии с установленными сроками протокольных решений.

7.4. Представить в адрес министерства спорта и молодежной политики Кировской области:

7.4.1. Количество сотрудников, планирующих осуществлять свою деятельность в организациях отдыха детей и их оздоровления, прошедших

вакцинацию от COVID-19, а также сведения о количестве переболевших COVID-19 и отказавшихся от вакцинации против COVID-19.

Срок: до 12 часов еженедельно (каждый вторник), начиная с 01.06.2021.


7.4.2. Список сотрудников, планирующих осуществлять свою деятельность в оздоровительную кампанию 2021 года, в формате Excel в целях проведения тестирования на COVID-19.

Срок: за 18 дней до начала каждой смены.

8. Органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить контроль соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованными на базе муниципальных образовательных организаций, требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году.

Подвела итоги заседания заместитель председателя Комиссии, заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области, председателя Комиссии Назарова Ю.И.

ПОДГОТОВЛЕНО  
Секретарь Комиссии

 А.К. Кочурова